



- evak. terminal ni potreben!
- vrata so zakl - električno.
- šifrant obojestransko
- vezano na AOJP
- kljuka in evakuacijska ključavnica SIST EN 179

- kljuka obojestransko na vseh balkonskih vratih!
- navadno zaklepanje

- vedno odprto s pridržalnimi magneti
- vezano na AOJP

Kakšen bo režim uporabe teh vrat?  
 Ali bodo pretežno odprta ali se jih bo zapiralo.  
 Zanima me ker v primeru da so pretežno odprta  
 je potrebno predvideti pridržalne magnetne ki  
 držijo vrata odprta in v primeru požara jih sprosti.