



kWh Direktni enofazni števec
230 delovne energije 230/5-85A
5-85A ZCX1120CQU1L1D1 s PLC
komunikacijski vnesnik

**ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM Z
INSTALACIJSKIMI VAROVALKAMI V TN-C
SISTEMU INSTALACIJ**

1f

PRIŽIGALIŠČE	
PI = 0,33	kW
Fi = 1	
Pk = 0.3300	kW
Cos φ = 0,95	
Ik = 1.5103	A
Ito = 1 x 16	A

Projektant:

PROJEKT
NOVA GORICA

Investitor:
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec

Risba:
ENOPOLNA VEZALNA SHEMA PRIŽIGALIŠČA JR

Objekt:
DSO »JEZERCA« BOVEC

Merilo: **SHEMA**
Odgovorni vodja projekta:
Teja Savelli, u. d. i. e. Id. št.: ZAPS A-1389

Vrsta načrta:
3/1 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - NN PRIKLJUČEK

Odgovorni projektant:
Dean Božič, u. d. i. e. Id. št.: IZS E-2040

Vrsta projektne dokumentacije:
PZI

Sodelavci:
Miha K. d. i. e., Neža G. d. i. e., Andrej Ž. u. d. i. e., Gregor M. mag. i. e. Id. št.:

Datum:
december 2021

Spremembe:
Številka lista:
3/1.6