LEGENDA:

strelovodni vodnik FeZn 25x4mm (temeljsko ozemljilo)

strelovodni vodnik Rf 30x3,5mm (obročasto ozemljilo)

spoj ozemljilnega traku na odvodni vodnik, kot npr. HERMI KON01

Projektant:

PROJEKT.. NOVA GORICA

Naročnik: OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8 5230 Bovec		Risba: TLORIS TEMELJEV - OZEMLJILO Merilo: 1:100	
Objekt: DSO »JEZERCA« BOVEC		Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, u. d. i. a.	Iz. št. ZAPS A-1389
		Odgovorni projektant: Dean Božič, u. d. i. e.	Iz. št. IZS E-2040
Vrsta načrta: 3/2 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE		Sodelavci: Mira K. d. i. e., Neža G. d. i. e., Andrej Ž. u. d. i. e., Gregor M. mag. i. e.	Iz. št. -
Vrsta projektne dokumentacije: PZI	Številka načrta: 11826_3/2	Datum: december 2021	Spremembe:	Številka lista: 3-2.14

AD: 841x1189
A1 1:0 m²

Tloris DSO Bovec - NN inštalacije_UO_razvetljava (220315.dwg)

Avtor: Andrej Ž.