


Krmiljenje požarnih loput s kontaktorji

+24Vdc Razdelilnik RG; tkg 97 KRMILJENJE PL1-PL5, PL47 1/ K8.6	+24Vdc Razdelilnik R1N-L; tkg 39 KRMILJENJE PL48-PL61 1/ K4.6	+24Vdc Razdelilnik R1N; tkg 45 KRMILJENJE PL102-PL106 1/ K4.1	+24Vdc Razdelilnik R2N; tkg 39 KRMILJENJE PL130-PL133 1/ K4.1
+24Vdc KRMILJENJE PL6-PL16 1/ K8.5	+24Vdc KRMILJENJE PL62-PL67 1/ K4.5	+24Vdc KRMILJENJE PL107-PL114 1/ K4.2	+24Vdc KRMILJENJE PL134-PL147 1/ K4.2
+24Vdc KRMILJENJE PL17-PL24 1/ K8.4	+24Vdc KRMILJENJE PL68-PL72 1/ K4.4	+24Vdc Razdelilnik R1N; tkg 46 KRMILJENJE PL115-PL124 1/ K4.3	+24Vdc KRMILJENJE PL148-PL164 1/ K4.3
+24Vdc Razdelilnik RG; tkg 96 KRMILJENJE PL25-PL29 1/ K8.3	+24Vdc Razdelilnik R1N-L; tkg 38 KRMILJENJE PL73-PL77 1/ K4.2	+24Vdc KRMILJENJE PL125-PL129 1/ K4.4	+24Vdc Razdelilnik R2N; tkg 40 KRMILJENJE PL165-PL169 1/ K4.4
+24Vdc KRMILJENJE PL30-PL37 1/ K8.2	+24Vdc KRMILJENJE PL78-PL85 1/ K4.1		+24Vdc KRMILJENJE PL170-PL179 1/ K4.5
+24Vdc KRMILJENJE PL38-PL46 1/ K8.1	+24Vdc KRMILJENJE PL86-PL101 1/ K4.3		+24Vdc KRMILJENJE PL180-PL187 1/ K4.6

LEGENDA AOJP:

- ROČNI JAVLJALNIK  
Montaža: 1,5m od tal
- DIMNI JAVLJALNIK  
Montaža: pod strop
- DIMNI JAVLJALNIK – DVOJNI STROP  
Montaža: v spuščeni strop
- LED INDIKATOR – FAP  
Montaža: pod strop; na steno
- TEMPERATURNI JAVLJALNIK  
Montaža: pod strop
- PLINSKI JAVLJALNIK 700  
Montaža: METAN -> 5cm pod strop  
UNP -> 10cm od tal
- SIRENA Z BLISKAVICO  
Montaža: cca. 2,8m od tal
- 1 KANALNI V/I VMESNIK  
Montaža: v centralo ali na dostopno mesto
- 4 KANALNI V/I VMESNIK  
Montaža: v centralo ali na dostopno mesto
- POŽARNA LOPUTA  
Montaža: v prezračevalni kanal
- ELEKTRO KLJUČAVNICA  
Montaža: v štok vrat
- ELEKTRO MAGNET – DRŽALNI 100kg  
Montaža: 1 del na steno  
2 del na vrata (drži vrata odprta)
- TABLA ENOSTRANSKA  
Montaža: na steno; nad vrata



Projektant: <b>PROJEKT. NOVA GORICA</b>		Riba: TLORIS 2. NADSTROPJA - AOJP	
Investitor: <b>OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8 5230 Bovec</b>		Merilo: 1:50	
Objekt: <b>DSO »JEZERCA« BOVEC</b>	Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, u. d. l. a.	Id. št.:	ZAPS A-1389
	Odgovorni projektant: Dean Božič, u. d. l. e.	Id. št.:	IZS E-2040
	Sodelavci: Miha K. d. l. e., Neža G. d. l. e., Andrej Ž. u. d. l. e., Gregor M. mag. l. e.	Id. št.:	
Vrsta načrta: 3/2 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	Datum: december 2021	Spremembe:	
Vrsta projektna dokumentacije: PZI	Številka načrta: 11826_3/2	Številka projekta: 11826	Številka lista: 3.2.19 (1/2)